ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах ул. Гафури, д.29, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300

Тел/факс (34761) 44734, 44818 E-mail: rpnrb09@rpnrb.ufanet.ru

Кумертауский территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора по РБ
453300, г. Кумертау, ул.
Гафури 29 « 30 » октября 201 5г.

(место составления акта) (дата составления акта)

16 час ()0мин
(время составления акта)

# АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 231

По адресу/адресам: 453360, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с. Ермолаево, Проспект Мира, 8
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица от 15.10.2015 года № 5582 начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах Ибатуллина Рафаил Ахатовича
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско - юношеская спортивная школа» муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан»
Юридический и фактический адрес: 453360, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с. Ермолаево, Проспект Мира, 8

ИНН 0233004128 ОГРН -1020201814038 ОКВЭД- 80.10.З
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«23» октября 2015 г. с 10 час 00 мин до 10 час 30 мин. Продолжительность 0,5 часа
«26» октября 2015 г. с 10 час 00 мин до 13 час 00 мин. Продолжительность З часа
«30» октября 2015 г. с 14 час 00 мин до 16 час 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 5,5 часов

Акт составлен: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

1

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан»_____Балянов Дмитрий Николаевич 16.10.2015г., в 15час 17мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: Согласование не предусмотрено
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах Пахомова Татьяна Григорьевна.

Скотарева Мария Александровна - заведующая отделением санитарно-эпидемиологической экспертизы, Горбулько Валентина Викторовна- врач по общей гигиене, Чернова Гузель Наиловна - помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах.

Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС . RU.001.511852 от 20.07.2012г., выдан федеральной службы по аккредитации(Росаккредитация)

Аттестат аккредитации Органа инспекции № RA. RU.710014, от 22.04.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации.(Росаккредитация).

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее- при НИИЧИИ), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ ДОД «ДЮСШ» муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан» Балянов Дмитрий Николаевич
(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)• Закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 15, 17, 24, 28, 32, 34, 36, СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.2.1/2.1.1.127803 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 8.3.СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных инфекций», п. 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы»:

1. п. 1.8, п. 11.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» и приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 12 апреля

2011 г. 302н г. Москва ”06 утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда".

У Мифтяхова Д.Ф. отсутствуют результаты прохождение флюорографического обследования.

У Соколова А.А., Саодатова Р.К. отсутствуют данные о прививках.

У Зыковой ЛО. просрочен медицинскиЙ осмотр (18.08.2014)

2. п. 1.8. СанПиН 2.4.43172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 8.3.СП 3.12.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных инфекций»

Работники МБОУ ДОД «ДЮСШ» муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан не привиты против гриппа

3. п. 3.8, СанПиН 24.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

Потолок, стены большого спортивного зала и борцовского зала имеют нарушение целостности покрытия. Часть отделки стен помещений не допускает проведение уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами

4. п.5.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

На р.м. инструктора методиста Нигматуллиной Л.О., зам. директора по УВР Кондрашовой Е.В., директора Балянова Д.Н., женской раздевалке, силовом спортивном тренажерном зале показатели искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим требованиям к искусственному освещению. Протокол .N2 245 Ф от 26.10.2015г филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Башкортостан» в г. Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах.

Аттестат аккредитации ИЛЦ N2 РОСС . RU.001.511852 от 20.07.2012г., выдан федеральной службы по аккредитации(Росаккредитация)

Аттестат аккредитации Органа инспекции N2 RA. RU.710014, от 22.04.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации.(Росаккредитация).

5. п.6.2. СанПиН 2.4.43172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

Для контроля температурного режима помещения не оснащены бытовыми термометрами.

6. п.6.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

Показатели микроклимата по параметрам относительной влажности во всех помещениях не соответствуют требованиям. Протокол N2 245 Ф от 26.10.2015 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Башкортостан» в г. Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах.

Аттестат аккредитации ИЛЦ N2 РОСС . RU.001.511852 от 20.07.2012г., выдан федеральной службы по аккредитации(Росаккредитация)

Аттестат аккредитации Органа инспекции N2 RA. RU.710014, от 22.04.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации.(Росаккредитация).

7. п. 7.10. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

Часть используемых спортивных матов,. скамьи для занятий штангой имеют дефекты покрытия, отсутствует возможность для влажной уборки и дезинфекции.

8. п.8.7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», приложение 2 и п. 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы»

Не обеспечены нормируемые показатели напряженности электрического поля на р.м. у компьютера зам. директора Кондрашовой Е.В. Согласно Протокола N2 245 Ф от 26.10.2015 г. измерения уровней напряженности электрического поля, плотности магнитного потока и напряженности электростатического поля видеотерминалов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Башкортостан» в г. Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах, уровни напряженности электрического поля В/м, в диапазоне частот 5Гц-2кГц показали, превышение предельно допустимых уровней напряженности электрического поля в 3,5 раза.

Аттестат аккредитации ИЛЦ N2 РОСС . RU.001.511852 от 20.07.2012г., выдан федеральной службы по аккредитации(Росаккредитация)

Аттестат аккредитации Органа инспекции N2 RA. RU.710014, от 22.04.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации.(Росаккредитация).

9. п.8.10. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта проводится по справкам, в которых отсутствует год обучения: Федорова Е.К., Федорова ВЛ., Федорова Д.Н., Рахимова Н., Зайнабгабдина Д.В., Погосян ГЛ., Сидорова К.О., Болянов Д.Н., Исмагилов И.Ф., Тунасов А.И. По справкам, в которых отсутвует печать врача о допуске: Тунасов А.И., Исмагилов И.Ф., Болянов Д.Н., Сидорова КО.

10. п.9.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

Не организован требуемый питьевой режим с использованием питьевой воды, расфасованной в емкости, или бутилированной, или кипяченной воды.

11. п. 10.5. СанПиН 24.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) не имеют сигнальной окраски и не охраняться отдельно от другого уборочного инвентаря.

Ответственность за выявленные в ходе проверки 23.10.2015, 26.10.2015, 30.10.2015 МБОУ ДОД «ДЮСШ» муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан» правонарушения предусмотрена:

В соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства. В соответствии со статьей 55 Закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за нарушения предусмотрена административная ответственность. Все выявленные нарушения, указанные в акте проверки образуют состав административных правонарушений.

За выявленные нарушения в ходе проверки по п. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.6.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения».

В соответствии с частью 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Ответственность за вышеуказанные нарушения законодательства, выявленные в ходе проверки возлагается на директора МБОУ ДОД «ДЮСШ» муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан» Балянова Дмитрий Николаевича

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в увеДомлении о начале осуществления отДельных видов преДпринимательской Деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):
ВЫЯВЛе,чы факты ***невыполнения*** преДписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений не выявлено.

Учредителем МБОУ ДОД ”Детско-юношеская спортивная школа“ является Отдела образования Администрации муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан.

Учреждение является юридическим лицом. ОГРН -1020201814038 ИНН 0233004128 ОКВЭД основной - 80.10.3 (дополнительное образование детей). Официальное

наименование Учреждения:

полное: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан сокращенное: МБОУ ДОД

«Детско-юношеская спортивная школа» Место нахождения

Учреждения:

юридический адрес: 453360, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с.Ермолаево, проспект Мира,8; фактический адрес: 453360, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с.Ермолаево, проспект Мира,8. E-mail: sportshkola8erml@mail.ru

На сегодняшний в МБОУ ДОД ”ДЮСШ” работают 41 спортивная группа по 14 видам спорта: бокс, борьба дзюдо, баскетбол, волейбол, гиревой спорт, футбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, курэш, гимнастика, русская лапта, хоккей, шортрек, аэробика с обхватом учащихся в 896 человек. Над совершенствованием спортивного мастерства детей трудятся 29 тренеров-преподавателей, в том числе на базе МБОУ ДОД ДЮСШ -11 преподавателей и техперсонала- 2 человека.

Режим работы: с 08 час 00 мин до 17 час 00 мин, перерыв с 13.00 до 14.00, выходной воскресенье. В ходе контрольно- надзорных мероприятий выявлено. Учреждение расположено на первом этаже двух этажного кирпичного здания. Отопление, водоснабжение холодное,

теплоснабжение, электроснабжение, канализование централизованные. Горячая вода через электроводонагреватель.

Для детей в коридоре оборудован гардероб, оснащенный вешалками. В ДЮСШ имеется следующий набор помещений: спортивный зал - 17,65м х 8,55м. оборудованная «шведской стенкой» и турником, баскетбольными щитами; снарядная, две раздевальные для мальчиков и девочек, два санитарных узла и одна душевая установка, боксерский зал, помещения для силового спорта.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ Балянов Д.Н.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Протоколы лабораторных и инструментальных исследований в количестве Протокол измерения освещенности № 245 Ф от 26.10.2015г.

Протокол измерения микроклимата № 245 Ф от 26.10.2015г.

Протокол измерения уровней напряженности электрического поля, плотности магнитного потока и напряженности электростатического поля видеотерминалов № 245 от 26.10.2015г.

Предписание об устранении выявленных нарушений № 212 от 30.10.201 г,

Подписи лиц, проводивших проверку: заместитель начальник ториального отдела Пахомова Т.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ ДОД «ДЮСШ» муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан» Балянов Дмитрий Николаевич

(Фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«_30_»____10_____2015 г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)